



# ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Акционерное общество «Екатеринбургская  
электросетевая компания» (АО «ЕЭСК»)  
620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1  
тел. (343) 370-28-44, факс (343) 370-01-18

ИНН 6658139683 КПП 665801001  
Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Екатеринбурге  
к/с 30101810365770000411 р/с 40702810900261002095  
БИК 046577411 ОКОНХ 11170 ОКПО 12284050  
от 26.08.2016 № ЕЭСК/001/110/369

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику  
Управления образования  
Администрации города  
Екатеринбурга  
Е.А. Сибирцевой

Уважаемая Екатерина Александровна!

Екатеринбургская электросетевая компания проводит серию мероприятий в рамках программы по электробезопасности сторонних лиц на энергообъектах города. Дети дошкольного и школьного возраста являются одной из приоритетных целевых групп, которая нуждается в информировании об опасности электрического тока. Об этом свидетельствуют данные о несчастных случаях с участием несовершеннолетних на объектах электросетевого комплекса (информация в Приложении). В 2016 году специалисты предприятия провели уроки по электробезопасности в трех школах и двух городских лагерях Екатеринбурга. В городских СМИ вышли три тематических сюжета.

В рамках подготовки к новому учебному году направляю Вам методические материалы для преподавателей и информационные материалы для учащихся по электробезопасности. Прошу Вас обратить внимание руководителей образовательных учреждений на необходимость проведения уроков и внеклассных часов, посвященных мерам профилактики электротравматизма, а также размещения материалов на официальных сайтах и страницах учебных заведений в социальных сетях.


Все материалы можно скачать по ссылке: <https://goo.gl/r9jRqV>.

Также напоминаем Вам о том, что в 2016 году Екатеринбургская электросетевая компания впервые провела конкурс творческих работ по электробезопасности среди учащихся средних школ Екатеринбурга. В конкурсе приняли участие 19 индивидуальных и коллективных заявок (более 50 школьников). В связи с проявленным интересом к мероприятию ЕЭСК планирует сделать конкурс ежегодным. Условия проведения конкурса 2016-2017 года будут объявлены в октябре.

Кроме того, для всех желающих на бесплатной основе проводятся экскурсии в Музее энергетики Урала. Организованные группы школьников знакомятся с историей Уральской энергосистемы, а также получают ответы на вопросы «Откуда берется электричество?» и «Чем и почему опасен

электрический ток?». Запись на экскурсию производится на сайте музея [www.musen.ru](http://www.musen.ru) или по телефону +7 (904) 389-05-64.

Приложение: Обстоятельства несчастных случаев, произошедших с детьми в 2016 г. – на 1 с. в 1 экз.



Управляющий директор

Ю.П. Шевелёв

Исп. Алабушева Н.В.  
(343) 359-07-55

Обстоятельства несчастных случаев,  
произшедших с детьми в 2016 году

1. 18.05.2016 на опоре № 35 ВЛ 110 кВ Заискигимская – Оросительная филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго» произошел несчастный случай со смертельным исходом с 16-ти летним подростком, который поднялся на опору для фотографирования. При нахождении на опоре ВЛ он приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям и был поражен электрическим током, после чего упал с высоты 15 метров.

2. 02.05.2016 на КТП № 234 Зарайского РЭС филиала ПАО «МОЭСК» - «Восточные электрические сети» произошел несчастный случай с 13-ти летним подростком, жителем д. Авдеево, который при попытке фотографирования на конструкциях трансформаторной подстанции при приближении к токоведущим частям 10 кВ на недопустимое расстояние получил электротравму.

3. 08.07.2016 на закрытом распределительном устройстве филиала ПАО «МОЭСК» - Северные ЭС произошел несчастный случай с 15-летним подростком, который, предположительно с целью хищения, взломал дверь ЗРУ РП 6 кВ и попал под напряжение. С ожогом правой руки и груди пострадавший был доставлен в больницу.

4. 22.06.2016 в зоне ответственности филиала ПАО «МРСК Центра» – Курскэнерго произошел несчастный случай со смертельным исходом. Ребенок (2004 г.р.) коснулся рукой провода ВЛ 0,4 кВ, оборванного в результате падения на него дерева, и был смертельно поражен электрическим током.

5. 19.07.2016 на Подстанции 35/10 кВ Полдневская филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» произошел несчастный случай с подростком 2001 г.р., который с целью хищения проник на территорию подстанции, выломав доски внешнего ограждения, поднялся по стойке шинного моста 10 кВ Т1 на высоту 2.5 метра, приблизился на недопустимое расстояние к шинам 10 кВ Т1 и попал под действие электрического тока.